

ふじみ野市立スポーツセンター空調設備導入検討及び設置工事設計業務プロポーザル 質問に対する回答

No.	質問事項		回答
1	設計業務委託特記仕様書P2	(3)-1, (3)-2に記載の外部サッシ改修について全面となるのでしょうか。 又、駒林体育館においては別途改修設計を行っているとの事ですが当業務に於いて実施するのでしょうか。	(3)-1、については、アリーナ全面、(3)-2については、アリーナ東西の壁面下部にある外部サッシが対象となります。 また、別途改修設計を行っている駒林体育館については、対象の外部サッシ改修は実施しません。そのため、本業務にて設計を実施するものとなります。
2	設計業務委託特記仕様書P2	(3)-2に記載の非常用発電機設備の設計について、想定負荷はどの程度考えているのでしょうか。(例：災害時72時間 空調設備一部照明, コンセント等)	災害時に72時間使用可能とし、使用可能な電気設備はアリーナ、玄関等共用部の照明及びアリーナの一部コンセントを想定しております。
3	設計業務委託特記仕様書P2	(4)-2空調設備(1)のシステム方式について記載以外の方式について提案して宜しいでしょうか。	(4)-2空調設備(1)に記載以外の方式については、比較検討を行ったうえで、提案していただくことは問題ありません。
4	設計業務委託特記仕様書P4	(4)-3その他Cの導入検討に関する成果物について運用方法, 関連部署, 関係団体等の調整に時間を有すると考えられます。提出日については設計工期までとする事は可能でしょうか。	特記仕様書で示した提出日については、参考として提示している期日になりますので、提案書の中でお示しください。
5	設計業務委託特記仕様書P4	fについて別途工事と同時期に完工する事は必至条件となりますでしょうか。	特記仕様書で示した工事時期については、参考として提示している期間になりますので、提案書の中でお示しください。
6		各施設の空調設備の整備時期について提示をお願い致します。	設計業務委託特記仕様書P2(2)工事の条件で、参考に、予定工事期間を示しております。ご提案いただく際は、適正な整備時期をお示しください。