

(仮称) ふじみ野市上福岡学校給食センター整備運営事業
要求水準書（案）等への質問及び意見の回答

平成 25 年 2 月

ふじみ野市

要求水準書(案)に係る質問一覧

| No | 頁 | 章 | 節 | 1 | (1) | ① | i) | 項目等 | 質問内容 | 回答(赤字追記したもの) |
|----|----|---|---|---|-----|---|------|-------------------|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | (4) | ⑨ | | 運營業務 | 釜で炊き込みご飯の炊飯時には、特殊な部品をお使いだったり、釜に特殊な加工等をされているのでしょうか。ご教授ください。また、現有施設で炊飯調理時に見学させて頂ける機会はありませんでしょうか。 | 前段:釜に特殊な加工はしていません。現センターでは木製の蓋を使用しています。ただし、蓋については木製でなくても調理可能であれば他の材質でも構いません。 後段:3月中に見学会を予定しております。詳しくは当該回答ホームページの到着案内をご確認ください。 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | (4) | ⑨ | | 運營業務 | 『献立によっては、月2回程度…』の部分で、施設にて精白米からの炊き込みご飯の調理を想定と理解できますが、釜の台数設定ため、その具体的な調理方法(手順)等についてご教授ください。また、献立で汁物も同時に提供する場合、釜の使用方法についてご教授ください。 | 前段:見学会において、ご確認願います。 後段:現施設では、献立によっては2回転利用を行っていますが、各社の提案に期待します。 |
| 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | (2) | | i) | 事業予定地条件【資料4】 | 資料4インフラ現況図の一般下水道(雨水)によると敷地角まで雨水本管が敷設されていますが、雨水貯留後の放流経路となった個所の敷地前面には敷設されていません。公道内雨水本管敷設は本事業外であり、貴市にて敷設されるとの理解でよろしいでしょうか。(第2章第3節6.周辺インフラとの接続) | 雨水処理は敷地内処理が原則のため、オーバーフローの雨水本管接続は不要です。ただし、地下水位の関係で雨水浸透が難しい場合は別途協議となります。なお、公道内雨水本管敷設業務は本事業外です。 |
| 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | (2) | | | 環境保全・環境負荷低減 | 『事務室等の照明を補うために、太陽光パネルを設置(15kw以上)すること』とありますが、太陽光パネルにて発電された電力は、照明のみではなく、施設内の他の電気を使用する機器にも提供可能と理解してよろしいでしょうか。 | お見込のとおりです。 |
| 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | (1) | ⑥ | iii) | 警備・防災設備 | 『緊急時において各諸室から事務室に即座に連絡が取れる通信システム』とは、インターホン設備程度と理解してよろしいでしょうか。 | お見込のとおりです。 |
| 6 | 22 | 2 | 4 | | (1) | | | 検収室(野菜類、魚肉類) | 球根皮剥機の処理方法を、前回の回答(要求水準書(案)に係る質問一覧、No.74)で明示して頂きましたが、その中で『皮がむき終わったものは、直接下処理室に…』の部分について、衛生的また機能的な配置であれば、事業者の提案としてもよろしいでしょうか。 | 当初回答とおりとします。 |
| 7 | 22 | 2 | 4 | | (1) | | | 検収室(野菜類、魚肉類) | 『要求水準書(案)に係る質問一覧、No.75、No.100』の回答を見る限り、野菜の荷姿に区別があるようですが、それらの具体的な荷姿をお教え願えませんでしょうか。(例:根菜類は泥付き・葉物類は泥付ではない) | 原則「泥付き」は使用しませんが、まれに泥が完全に取り除かれていない食材(ジャガイモ等)が納入される場合があります。 |
| 8 | 22 | 2 | 4 | | (1) | | | 器具洗浄室(野菜用、魚肉用) | 器具洗浄室の欄に『ウ 器具消毒保管庫(乾燥機能付)を設置すること。』とありますが、衛生的また機能的な配置あれば、事業者の提案としてもよろしいでしょうか。 | お見込のとおりです。 |
| 9 | 26 | 2 | 4 | | (1) | | | 器具洗浄室(和え物室用、調理室用) | 『ウ 器具消毒保管庫を設置すること。』とございますが、衛生的また機能的な配置あれば、事業者の提案としてもよろしいでしょうか。 | お見込のとおりです。 |
| 10 | 31 | 2 | 4 | | (1) | | | 駐車場 | 来客用としてと言う文言が削除されましたが、30台の用途は従業員用として使用してもよろしいでしょうか。 | 従業員の敷地内駐車場の利用は不可とします。 |
| 11 | 50 | 4 | 3 | 3 | | | vi) | 定期保守点検 | 『除菌フィルター』とありますが、これは空調用の中性能フィルター程度と理解してよろしいでしょうか。 | 事業者の提案に期待します。 |

要求水準書(案)に係る意見一覧

*意見なし