

## 平成30年度

## 委 託 仕 様 書

- 1 委 託 業 務 名 福岡浄水場総合機能点検整備業務委託
- 2 履 行 場 所 ふじみ野市福岡浄水場及び福岡第1水源～第5水源
- 3 履 行 期 間 契約締結日から平成31年 3月15日まで
- 4 設 計 額 金 円
- 5 委託概要、起工理由

変更委託の概要	
委託の概要	浄水施設及び取水施設の機器・電気計装の点検整備
変更理由の概要	
起工理由	安心・安全な水を供給するため、浄水施設及び取水施設の機器・電気計装の点検整備を実施するものです。



品 名	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーケンサー設備点検	ADC4000×2セット、					
	硝酸態窒素除去装置SQC・RIO		人			
計装設備点検	県水、屋外配水池、屋内配水池					
	残留塩素計を含む		人			
CRT装置点検	OPS6000					
	取水施設を含む		人			
遠方監視装置点検	ADX2000～STC1100					
	取水施設を含む		人			
直流電源装置点検						
			人			
可変速装置点検						
	可変速機6台		人			
機械設備点検	ポンプ、電動弁、仕切弁					
	ホイスト、換気設備、補水槽		人			
電気設備修繕						
			人			
定期交換部品						
		1	式			第1号代価表
分解整備						
		1	式			第2号代価表
計						

品 名	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(シーケンサー設備)						
冷却ファンユニット	SU38A40198=3	4	台			
小計						
(遠方監視装置)						
天井ファン	SD38A40145=3	4	台			
冷却ファンユニット	SU38A40198=3	2	台			
小計						
(水質計器)						
①全窒素自動測定装置 (TNC-250S)						
ポンプ用チューブセット	P-2.4-5-WM3 SET	1	組			
ポンプ用チューブセット	P-3.2-5-WM3 SET	1	組			
リード弁	APN-085LVX-1用	1	個			

品 名	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダイヤフラム	APN-085LVX-1用	1	個			
バルブ	APN-110KV用 P23用	1	個			
ダイヤフラムキット	APN-110KV用 P21用	1	個			
ゼロガス精製剤ASSY	GLN4-619672-1K	1	個			
ピュラフィル	300gASSY	1	個			
ピュラカーボ	300gASSY	1	個			
ギガコールA	300gASSY	1	個			
テフロンフィルタPF-1	φ 55	8	個			
燃焼管		1	個			
Oリング	TNC4-699311-K	1	式			
パイプレンチューブ	7×11	2	m			
ユニチューブ	#9 9×13	4	m			

品 名	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ノズル100 ASSY	テフロン製100mm	4	個			
フィルタ(メッシュ100)		1	個			
ガラスエレメント	S2ミクロン	1	個			
レオダイノウシリンジ		1	個			
ZNRユニット		1	式			
フィルターチューブ	AF24、AF25用	2	式			
テフロンフィルタ	PF-1 47マル	2	個			
TN計スパン液	18mg/L 5L	1	式			
DIパック純粋カートリッジ		1	式			
ジメチルシリコンオイル	200ml	1	個			
GLN-32ドライヤUNIT		2	個			
Oリング	G35	1	個			

定期交換部品 1式

代 価 表

第 1-4 号

品 名	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Oリング	P49	1	個			
Oリング	P50	1	個			
フォトマイクロセンサ		1	個			
107A260	P22ポンプ端末処理	1	個			
小計						
②PH計(HDM-136A)						
ノンリーク塩化銀電極内 内部液	3MKCL 500mL	1	本			
ph標準液	ph4.01	1	本			
ph標準液	ph6.86	1	本			
ph電極	5600-5F	1	本			
小計						
③色度計(COL-11)						
光源ランプ		1	個			

品 名	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
○リング	P8テフロンコーティング付き	2	個			
ポリエチレンチューブ	4×6	4	m			
Zユニオン用スリーブ		5	個			
活性炭筒B型		1	個			
色度標準液	1000度	1	本			
濁度標準液	PSL100度	1	本			
小計						
④高感度濁度計 (LTB-1000)						
濁度標準液(ポリスチレン)	100度 100mL	1	本			
ナイロン66黒チューブ	φ6×φ4 2m	1	式			
ポリエチレンチューブ	φ6×φ8 2m	1	式			
小計						
⑤無試薬式残留塩素計 (CLF-8M)						



